



ООО "ТольяттиПожСервис"

Сертификат № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00145/21

Номер ТД: ТУ 4854-001-92448168-2013

Комсомольская 86А

тел: (8482) 22-22-12

1. Область применения

Лестница навесная спасательная пожарная, предназначена для спасения людей из зданий и сооружений при возникновении угрозы от пожара и других чрезвычайных ситуаций.

Применяется в промышленном и спортивном альпинизме, для чистки и ремонта колодцев, дымоходов, крыш зданий, мытья окон, при проведении кровельных работ,

2. Технические характеристики

- | | |
|---|-------------|
| 2.1. Максимальная нагрузка (кг) | -360 |
| 2.2. Длина лестницы (м) | -от 5 до 30 |
| 2.3. Масса лестницы не более (кг) | - 20 |
| 2.4. Диаметр ступеньки (мм) | - 28-30 |
| 2.5. Разрывная нагрузка (кг) | - 1500 |
| 2.6. Материал ветвь-канат из синтетических материалов. | |
| 2.7. Материал ступенек - высококачественная древесина крупного сечения. | |

3. Комплект поставки

- 3.1 Лестница веревочная спасательная.
- 3.2. Молоток.
- 3.3. Паспорт, совмещенный с инструкцией по эксплуатации.
- 3.4. Карабин спасательный «Ринг».
- 3.5. Сумка-чехол.

4. Правила использования

- 4.1. Лестница должна эксплуатироваться в соответствии с настоящей инструкцией.
- 4.2. Лестница должна храниться в доступном для каждого человека месте, соответствующем обозначению указательным знаком.
- 4.3. Каждая лестница должна иметь бирку с указанием помещения, оборудованного приспособлением для ее крепления.
- 4.4. Не допускается перемещение по лестнице более двух человек одновременно
- 4.5. Приспособление для крепления лестницы устанавливается специалистом.
- 4.6. В индивидуальном порядке использовать лестницу можно при условии обеспечения надежного крепления за любую конструкцию здания, сооружения (балку, систему отопления).
- 4.7. Для крепления лестницы предусмотрена свободная от перекладин веревка длиной не менее метра и карабин. Обмотать конструкцию веревкой, пропустить веревку через карабин и закрыть затвор карабина на замок.
- 4.8. Путем осмотра и апробирования убедитесь в том, что лестница надежно закреплена, опустите лестницу в оконный проем или с балкона.
- 4.9. Температура при использовании лестницы не должна превышать +80С, не допускать прямого воздействия огня.
- 4.10. Эвакуированный обхватывает лестницу с боковой стороны и начинает спуск вдоль стены. На свободном пространстве можно спускаться по одной стороне лестницы. Когда первый спускающийся переместится по лестнице на расстояние не менее 2-х метров, за ним начинает спускаться следующий.
- 4.11. Лестница используется в аварийных ситуациях только при невозможности эвакуации другим способом.

5. Маркировка, хранение, транспортировка

5.1. Лестница навесная спасательная пожарная маркируется следующим образом:

ЛНСП Кси - 15 - Н - ТУ 4854-001 -92448168-2013, где:

ЛНСП - лестница навесная спасательная пожарная

Кси- материал ветвь-канат из синтетических материалов

15 – длина лестницы в метрах

Н - навесная

ТУ - документ, по которому изготавливается данная лестница.

5.2. При хранении лестницы должны быть обеспечены условия, предохраняющие ее от механических повреждений, нагрева, попадания на них прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, от воздействия влаги и агрессивной среды.

5.3. Лестница может транспортироваться любым видом транспорта при условии соблюдения ее сохранности.

6. Техническое обслуживание.

- 6.1. Проверка технического состояния лестниц проводят 1 раз в 6 месяцев методом визуального осмотра на отсутствие механических повреждений тетины, карабина, ступенек, упаковки - сумки.
- 6.2. Техническое освидетельствование проводится один раз в год в специализированных организациях, имеющих лицензию на проведение освидетельствования пожарного и аварийно- спасательного оборудования.

7. Свидетельство о приемке

Лестница навесная спасательная

ЛНСП Кси -

соответствует техническим условиям

ТУ 4854-001-92448168-2013 признана годной к эксплуатации

Изготовитель: ООО «ТольяттиПожСервис»

445042, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая 36-22

Тел. (8482) 22-22-12, 633-666

Сайт: td-01.ru

Дата выпуска ОТК завода

Гарантийный срок эксплуатации лестницы -12 месяцев со дня продажи через торговую сеть.

Завод не принимает претензии при несоблюдении потребителем правил эксплуатации, указанных в паспорте.