

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПожТехБезопасность»  
Инструмент пожарный немеханизированный  
Зажим для пожарных рукавов ЗПР 80 (150) оцинкованный  
ПАСПОРТ

1. Назначение

Зажим для пожарных рукавов ЗПР 80 (150) предназначен для экстренной временной ликвидации течи из мест повреждения напорных рукавов при их эксплуатации во время тушения пожара

2. Технические характеристики

- 2.1. Зажим изготовлен в исполнении УХЛ по ГОСТ 15150, категория размещения 1.
- 2.2. Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от минус 40° С до плюс 80°С при относительной влажности воздуха до 90%
- 2.3. Покрытие ЗПР- методом холодного цинкования
- 2.4. Условия хранения: в крытых складах
- 2.5. Условия транспортирования: крытым транспортом любого вида с гарантированной защитой от атмосферных осадков
- 2.6. Габаритные размеры и масса – в соответствии с таблицей

Обозначение	Масса, кг	Условный проход ДУ напорных рукавов, мм
ЗПР 80 – 01.00.000	0,65	50, 70 и 80
ЗПР 150 – 01.00.000	1,4	150

3. Комплектность

- Зажим для пожарных рукавов ЗПР 80 , штук
- Зажим для пожарных рукавов ЗПР 150, штук.....
- Паспорт

4. Свидетельство о приемке

Зажим для пожарных рукавов ЗПР соответствует ГОСТ 2071-69 и признан годным для эксплуатации

Дата выпуска.....  
число, месяц, год

Отметка о приемке ОТК .....  
подпись, штамп

5. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие зажимов для пожарных рукавов ГОСТ 2071-69 .  
Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 3-х месяцев со дня отгрузки, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

6. Дата отгрузки.....  
число, месяц, год

Номер партии:

Зажим для пожарных рукавов ЗПР 80,  
Зажим для пожарных рукавов ЗПР 150 .....



7. Адрес изготовителя: ООО «ПожТехБезопасность»

607220 Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас, пр. Ленина д. 101  
Тел. (83147) 7-33-01, 2-01-01, 7-01-01

**ООО «СПАРКГРУПП»**  
**Инструмент**  
**Зажим для пожарных рукавов ЗПР-80, ЗПР-150**  
**ПАСПОРТ**

1. Назначение.

Зажим для пожарных рукавов ЗПР 80 (150) предназначен для экстренной временной ликвидации течи и мест повреждения напорных рукавов при их эксплуатации во время тушения пожаров.

2. Технические характеристики:

- 2.1. Зажимы изготовлены в исполнении УХЛ по ГОСТ 15150, категория размещения I.
- 2.2. Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -40°C до +80°C при относительной влажности до 90%.
- 2.3. Условия хранения: в крытых складах.
- 2.4. Условия транспортирования: крытым транспортом любого вида с гарантированной защитой от атмосферных осадков.
- 2.5. Габаритные размеры и масса в соответствии с таблицей

Наименование	Условный проход ДУ напорных рукавов, мм	Масс, кг
ЗПР 80-01.00.000	50,70 и 80	0,65
ЗПР 150-01.00.000	150	1,4

3. Комплектность.

- Зажим для пожарных рукавов ЗПР-80.....
- Зажим для пожарных рукавов ЗПР-150.....
- паспорт

4. Свидетельство о приемке.

Зажим для пожарных рукавов ЗПР соответствует техническим условиям ТУ 5480-003-85300004-02 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска.....  
Число, месяц, год

Отметка о приемке ОТК.....  
Подпись, печать

5. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие зажима требованиям ТУ 5480-003-85300004-02. Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня ввода инструмента в эксплуатацию, но не позднее 3-х месяцев со дня отгрузки, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

6. Дата отгрузки.....  
Число, месяц, год

Номер партии

- Зажим для пожарных рукавов ЗПР-80.....
- Зажим для пожарных рукавов ЗПР-150.....



7. Адрес изготовителя: ООО «СПАРКГРУПП»

429330, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Чернышевского, 2А